

Pitanje:

Poštovani,

U obrascu br.5 (TEHNIČKA SPECIFIKACIJA RASHLADNIH VITRINA), Pod brojem 12. za isparivač se traži da bude ispod izložbene tacne i da je samootapajući.

Naše pitanje glasi:

Da li ste mislili da jedan isparivač rashladjuje i izložbeni deo i hladan bunker (u tom slučaju bi trebalo staviti i ventilatore koje niste naveli u tehničkoj specifikaciji), ili ste mislili da jedan isparivač rashladjuje izložbeni deo, a drugi hladan bunker i da budu povezani na jedan agregat?

Unapred zahvalni,

Odgovor:

Poštovani,

Tehnička specifikacija definiše radnu temperaturu rashladne vitrine (režim rada od 2 do 8 C°). U slučaju da Vaša konstrukcija rashladne vitrine ne može da ispuni zadatu vrednost režima rada, može da se ugradi dodatni isparivač i u izložbeni prostor. Rashladu obezbeđuje jedan kompresor.

Datum: 14.07.2015.godine